

## Przegląd okresowy Pumpfix F

### Dane produktowe

Nr art.: 80118

GTIN:

Grupa Rabatowa: 00

### Opis

Przegląd urządzenia przeciwzalewowego Pumpfix F. przeznaczonego do montażu na przewodzie swobodnym lub do zabudowy w płycie podłogowej

### Zakres usług (wszystkie prace wykonywane są zgodnie z kartą inspekcyjną):

- Kontrola działania
- Wyjęcie pokrywy ryglującej i sprawdzenie uszczelki pokrywy
- Wyjęcie kłapy, sprawdzenie uszczelki kłapy, czyszczenie komponentów
- Sprawdzenie komponentów elektrycznych urządzenia
- Smarowanie ruchomych części
- Złożenie urządzenia
- Przekazanie urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację
- Zarejestrowane wartości udokumentowane zostają w protokole z przeglądu

### Warunki na miejscu:

- Osoba do kontaktu musi być obecna na miejscu.
- Możliwy jest dostęp do urządzenia i urządzenia sterującego.
- Przyłącze węża wodnego musi być w pobliżu.

### Wskazówka:

- Regularny przegląd jest warunkiem gwarancji i ochrony ubezpieczeniowej.

### Cena nie zawiera następujących kosztów:

- Koszty materiału powyżej 50 PLN
- Odpowiednio do nakładu pracy naliczona może zostać dodatkowa opłata.
- Utrudnione warunki, naprawy, dodatkowa praca
- Nieskuteczny dojazd wskutek nieobecności klienta mimo uprzedniego powiadomienia

Zawory przeciwzalewowe wymagają zgodnie z normą DIN 1986-3 co pół roku przeglądu przez specjalistyczną firmę.

Podana cena dotyczy jednego przeglądu.

Od zlecenia do wykonania usługi należy się liczyć z czasem realizacji 10 dni roboczych.