

## Przegląd okresowy Ecolift

### Dane produktowe

Nr art.: 80303  
GTIN:  
Grupa Rabatowa: 00

### Opis

Przegląd przepompowni hybrydowej Ecolift wolnostojącej lub do zabudowy w płycie podłogowej

### Zakres usług (wszystkie prace wykonywane są zgodnie z kartą inspekcyjną):

- Wzrokowa kontrola sprawności
- Czyszczenie urządzenia
- Sprawdzenie klap zwrotnych
- Kontrola działania pompy
- Sprawdzenie urządzenia sterującego
- Wskazówka o obowiązku przeglądu okresowego dla operatora, opcjonalnie
- Przekazanie urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację
- Zarejestrowane wartości udokumentowane zostają w protokole z przeglądu

### Warunki na miejscu:

- Osoba do kontaktu musi być obecna na miejscu.
- Możliwy jest dostęp do urządzenia i urządzenia sterującego.
- Przyłącze węża wodnego musi być w pobliżu.

### Studzienki:

- Do przeprowadzenia prac serwisowych w studzienkach wymagane są zgodnie z przepisami BGV C5 § 34 i BGR 236 pomiar stężenia gazów, zastosowanie zabezpieczenia przed upadkiem i ze względów bezpieczeństwa obecność osoby zabezpieczającej.
- Zleceniodawca zapewnia znającą obiekt osobę asystującą, która musi być obecna podczas przeglądu.

### Wskazówka:

- Regularny przegląd jest warunkiem gwarancji i ochrony ubezpieczeniowej.

**Cena nie zawiera następujących kosztów:**

- Koszty materiału powyżej 50 PLN
- Odpowiednio do nakładu pracy naliczona może zostać dodatkowa opłata.
- Utrudnione warunki, naprawy, dodatkowa praca
- Nieskuteczny dojazd wskutek nieobecności klienta mimo uprzedniego powiadomienia

Przepompownia hybrydowa Ecolift wymaga zgodnie z normą DIN 1986-3 co pół roku przeglądu przez specjalistyczną firmę.

Podana cena dotyczy jednego przeglądu.